



Evida Service A/S
Vognmagervej 14
8800 Viborg

Landskab og Skov
J.nr. 2021 - 6305
Ref. TIJJE
Den 3. oktober 2022

Sendt per mail til evida@evida.dk og hepov@evida.dk

Afgørelse om, at Stålgasledningsprojektet mellem Lille Selskær og Pottetehuse ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 15. februar 2021 modtaget jeres ansøgning via Vejen Kommune om Evidas etablering af en stålgasledning mellem Li. Selskær og Pottetehuse. Sagen blev senere sat i bero grundet usikkerhed om projektet var aktuelt. Projektet blev d. 20. januar 2022 ønsket genoptaget.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da staten er bygherre.

Projektet er omfattet af bilag 2, 3b i miljøvurderingsloven:

3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1.)

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler en ny stålledning, der skal etableres for at flytte overskydende bionaturgas imellem forskellige naturgasnet i Sønderjylland. Det er ikke muligt periodisk at neddrogle produktionsmængden fra de pågældende biogasanlæg (hverken teknisk eller kontraktligt), så derfor er det nødvendigt at kunne overføre / tilbageføre den overskydende gas til andre net således trykket i fordelingsnettet til enhver tid holdes under 40 bar.

Ledningen mellem Ll. Selskær – Pottehus vil have en samlet længde på 17,8 km med et foreslået forløb nogenlunde parallelt med en eksisterende gastransmissionsledning. Den nye fordelingsledning vil således ligge så tæt på eksisterende servitútbælte og sikkerhedszone som muligt. Fordelingsledningen udføres i Ø219 mm stålledning. Nedgravningen involverer etableringen af et midlertidigt arbejdsbælte på ca. 18 meter.

Ledningsdimension, diameter	Ø219 mm
Ledningslængde	17,4 km
Materiale	Stål
Maksimalt driftstryk	40 bar
Lægningsdybde, vejarealer	Min. 1,2 m.
Lægningsdybde, markarealer	Min. 1,2 m.
Startpunkt	Pottehusevej 5A, 6580 Vamdrup
Slutpunkt	Tingvadvej 14, 6500 Vojens
Transporteret medie	Naturgas
Dimensionerede kapacitet	3.000 Nm ³ /timen – 10.000 Nm ³ /timen

Ledningen anlægges under terræn, med en ventilgruppe ca. midt på traceet. Til ventilgruppen hører 8 dæksler på jorden. Anlægget er placeret på landbrugsjord og vil ikke beslaglægge noget nævneværdigt overfladeareal. Det servitutbelagte tracé, hvor ledningen løber forventes, at skulle have en bredde på 5 m, på hver side af ledningen, hvorpå der ikke må anlægges bygninger mv. Servitútbæltet overlapper med det eksisterende servitútbælte omkring Energinets eksisterende stålledninger i samme tracé. Overlappet er på ca. 4 af de sammenlagte 10 meter

Gasledningen placeres enten i vejarealer eller i private arealer. Normalt placeres ledninger i vejarealer efter "gæsteprincippet". "Gæsteprincippet" indebærer at ledningen placeres i offentlige vejarealer, og der søges gravetilladelse.

² BEK nr 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter



Ved passage af veje, vandløb og beskyttede naturområder anvendes styret underboring.

Vurdering

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet strækker sig gennem tre kommuner, herunder Kolding, Vejen og Haderslev kommune, hvor stålgasledningen krydser flere naturområder herunder vandløb, moser og enge omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Krydsningerne sker ved styrede underboringer for at undgå forstyrrelser af naturtyperne. Når ledningen etableres på denne måde vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører ændringer i naturområdernes tilstand. Krydsning af vandløb med ledningsanlæg kan forudsætte krydsningstilladelse efter vandløbsloven. Det er den berørte kommune, der er myndighed på området.

Nærmeste naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, der ikke er i direkte kontakt med traceet, er hhv. enge, moser og søer beliggende i en afstand af 5-100 meter fra den ansøgte linjeføring.

Bygherre oplyser, gennem supplerende oplysninger, at vandløb krydses med et minimums jorddække på 1,2 meter, samt minimum 2 meter under den regulative vandløbsbund. Ydermere oplyser bygherre, at der forelægger en beredskabsplan for håndtering af eventuelle blowouts ved underboring. Bygherre oplyser at der vil være konstant tilsyn under hele boringen og forventer at der ved udslip estimeres et omfang af 150 liter, der kan slippe ud inden beredskabsplanen er igangsat.

Bygherre oplyser, at der sikres, at gasledningen ikke fungerer som vandvej ved, at der som udgangspunkt ikke anvendes sand som genopfyldning. Såfremt anlægget støder på enkelte lokationer, hvor der eksisterer store forekomster af sten, vil der i meget lille omfang blive anvendt sand.

Da der er tale om et ledningsanlæg udgør ledningstraceet den primære arbejdsplads, og der er ikke væsentlig aktiviteter uden for ledningstraceet. Depoter, udlægningspladser udgør omtrentligt 7700 m², der udelukkende vil finde sted på landbrugsarealer og primært over den eksisterende gasledning.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 2,2 km fra nærmeste Natura 2000 område - N91: Kongeåen, der omfatter habitatområde nr. 80. På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal



foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 80		
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	
Arter:	Havlampret (1095)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Laks (1106)
	Snæbel* (1113)	Odde (1355)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Ledningens trace krydser i den sydlige del, et område med registrerede forekomster af løvfrøer. Området er oplyst af bygherre gennem supplerende oplysninger, at skulle krydses med styret underboring i perioden september til februar. Bygherre oplyser ydermere, at der opsættes paddehegn i 40 cm. højde omkring boregruberne, som etableres på opdyrkede arealer. Løvfrøer overvintrer overvejende på åbne udyrkede arealer, herunder græsarealer, hvor de graver sig ned i jorden, eller finder egnede beskyttelsessteder. I raste og yngleperioden, som er i perioden midt til slut april til midt til slut oktober, opholder løvfrøer sig i lave vandhuller og i lavere budskads og krat. Projektet vurderes derfor ikke at have væsentlig påvækning på bestanden af løvfrøer i området.

Miljøstyrelsen har udover løvfrøen i den sydlige del af traceet, hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelsen af bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt af det ansøgte projekt. Der er ikke fundet registreringer af beskyttede arter indenfor projektområdet.

Ledningens trace krydser flere naturområder der kunne fungere som levested for fredede og beskyttede arter, herunder odde, og flere arter af padder. Da ledningen etableres ved styret underboring, hvor den krydser naturområder, og ellers primært anlægges i mark og opdyrket arealer, hvor individer oplever en vis grad af forstyrrelse gennem landbrugsdriften, vurderer Miljøstyrelsen, at de evt. fredede og beskyttede arter, der måtte leve her, ikke vil blive påvirket af projektet. Anlægsarbejdet er kortvarigt og vil lokalt være af en varighed på maksimalt 3-4 uger.

I store dele af traceet etableres ledningen primært i arealer udlagt til intensiv landbrugsdrift samt i vejmatiklen, hvor der må forventes allerede at være en vis forstyrrelse. Potentielle levesteder for bilag IV-arter i traceet er dermed stærkt begrænsede.

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Projektet oplyses af bygherre til, ikke at indebære ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padde eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV

Støj, vibrationer støv og lys

Af ansøgningen fremgår det, at der afhængig af vejsituationen kan forekomme minimale lokale støvgener under anlægsarbejdet. Bliver det aktuelt, oplyser bygherre, at dette afhjælpes med vanding.

Der vil være støj og vibrationer svarende til almindeligt anlægsarbejde i forbindelse med etablering af gasledningen. Dette vil kun være lokalt og i kortvarige perioder indenfor normal arbejdstid kl. 07 – 18. Anlægsperioden for gasledningen i dens fulde længde, er fastlagt til 34 uger, hvor anlægshastigheden er forventeligt 5-800 meter om ugen.

Projektet vurderes ikke at genere støv- og støjgener i driftsfasen. Ifølge bygherres ansøgning, vil der ikke blive generet affald i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Der vil ikke forekomme lysgener, da der kun benyttes arbejdsbelysning såfremt naturlig belysning ikke er tilstrækkelig, og kun indenfor normal arbejdstid. Lyskilden vil derudover være fokuseret mod anlægsarbejdet og ikke forstyrre omgivelserne.

Af bygherres supplerende oplysninger fremgår, at vejstrækninger underbores. Evt. gener for naboer og borgere, der færdes i projektområdet, vurderes at være forbundet til anlægsfasen og vil være af kortvarig karakter og ikke væsentligt, idet arbejdet primært sker i det åbne land, inden for normal arbejdstid og vil være tilsvarende øvrige almindelige anlægsarbejder.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj eller lys i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Af ansøgningen fremgår det, at der anvendes en rørtype, der normalt ikke kræver sandomfyldning af ledningsanlægget. Rørlængden vil være ca. 17,8 kilometer lang og opført af stål.

Projektet oplyses til ikke at generere affald og/eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen. Byggeaffald som paller og indpakning mm. bortskaffes ved egnede affaldhåndteringscentraler.

Bygherre oplyser, at der forventes at skulle bruges 320 m³ vandt til trykprøvning af den rengjorte ledning. Vandet oplyses at blive udledt til offentligt kloaksystem.



Bygherre oplyser desuden, at stålroret ikke er behandlet indvendigt og vandkvaliteten er derfor den samme som ved prøvens påbegyndelse.

Vand til mandskabsvogn medbringes af entreprenør og spildevand opsamles og bortkøres til kommunal spildevandshåndtering. Vandbrug anvendes primært til toilet, kaffemaskine og lignede og skønnes at udgøre 30 kbm. Boreslam fjernes med slamsuger og såfremt dette ikke kan genanvendes køres dette til lovligt deponi. Mht. selve indholdet i boremudderet, så henviser bygherre til DHI rapporten af 22. oktober 2021 udarbejdet ifbm. Baltic Pipe projektet. I udbuddet for anlægsarbejderne for indeværende projekt kræves det af bygherre, at der kun anvendes de i rapporten anførte ikke-skadelige stoffer.

Det vurderes ikke, at ressourceforbrug eller affaldsmængder, typer og håndtering heraf, giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Bygge- og beskyttelseslinjer, kulturhistorie samt fredninger

Anlægget berører tre steder en åbeskyttelseslinje som beskrevet i projektansøgningen. Rørføringen underborer her åen og vurderes derfor ikke at påvirke åbeskyttelseslinjen væsentligt. Bygherre oplyser, at ved anlægsarbejde forbundet med underboringer reetableres med materialer fra umiddelbar nærhed af opgravningsstedet, ikke genanvendeligt materiale erstattes med sand. Såfremt det vurderes, at der er behov for en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §16 vedr. åbeskyttelseslinjen, skal der rettes henvendelse til kommunerne for dispensation hertil.

Bygherre oplyser gennem supplerende oplysninger, at der er indgået dialog med Museum Sønderjylland-Arkæologi omkring arkæologiske forundersøgelser.

Den planlagte linjeføring resulterer i, at ledningen krydser inden for den fastsatte 100 m. beskyttelseslinje af fortidsmindet Jegerup. For dispensation hertil rettes henvendelse til Haderslev kommune.

I den sydlige del af traceet, syd for Øster Lindetvej krydser rørlægningen to stykker fredskov. Det er Miljøstyrelsen, der er myndighed her og tilladelsen er meddelt bygherre.

Ledningen krydser flere beskyttede sten og jorddiger samt vejbyggelinjer. De beskyttede sten- og jorddiger, samt vejbyggelinjer påvirkes ikke af projektet, da ledningen nedlægges med styret underboring.

Overfladevand og grundvand

Bygherre oplyser at der ikke vil ske sænkning af grundvandsstanden i forbindelse med anlægningen af stålledningen.

Der sker i driftsfasen ikke udledninger fra gasledningen og denne medfører ikke risiko for jordforurening eller på anden vis påvirkning af grundvandet.

Bygherre oplyser gennem supplerende oplysninger, at der sjældent opleves Blow-out i lignende projekter og mængden af eventuelt boremudder afhænger af den enkelte borings længde, dybde mm. Beredskabsplanen for eventuelle blow-outs er beskrevet under afsnittet "Bestyttet natur".



Idet der ved trykprøvningen af røret finder udledning til offentligt spildevandskloak og at ledningen etableres ved underboring under vandløb, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for de sårbare vandområder eller vådområder, målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

På det foreliggende grundlag er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Jordforurening og drikkevandsinteresser

Store dele af ledningstraceet er beliggende i et område med særlig drikkevandsinteresse. Herunder er ca. 2/3 af traceet beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde og traceet krydser et sprøjtemiddelfølsomt indvindingsområde omkring Oksenvad Mark. Begge indvindingsområder er ligeledes indsatsområder for hhv. sprøjtemiddel og nitrat.

Risikovurderede boremudderprodukter, som dem bygherre har forholdt sig til for dette projekt, er af DHI vurderet til, hverken at påvirker jord eller grundvand negativt, gældende både for borehul til gasrørledningen og jordhul til opbevaring af boremudder.

Skal der opbevares produkter til eksempelvis underboring, der indeholder tilsætningsstoffer, skal der ansøges om tilladelse til opbevaring heraf hos den berørte kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, der heller ikke er omfattet af kommunens områdeklassificering. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre mobilisering af jordforurening, der kan påvirke grundvandsforekomster negativt.

Idet der ikke finder udledning fra projektet, og at DHI, gennem deres rapport om boremudder, vurderer at boremudderprodukter anvendt i dette projekt ikke påvirker grundvand negativt, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet som beskrevet i ansøgningsmaterialet, ikke medfører risiko for at forringe den nuværende tilstand af drikkevandsinteresserne.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Projektområdet er præget af landbrugsarealer, med forekomster af åsystemer i den nordlige og sydlige del af projektområdet.

Ledningen nedgraves i det åbne land og næsten udelukkende på intensivt dyrkede markarealer eller i rabatten langs med mindre veje. Dele af området der arbejdes i, er udpeget som bevaringsværdige landskaber. Idet gasledningen dog vil ligge nedgravet i primært landbrugsarealer uden synlige elementer vurderes anlægget ikke at være i konflikt med disses udpegninger.

Der foreligger ikke vedtaget lokalplan for det planlagte projektområde.



Rørledningen nedlægges i en afstand af 10 meter fra fortidsmindearealet Vamdrup Mølle og direkte parallelt med fortidsmindearealerne Kragelund og Hesselod. Derudover findes Jels Oversø Kulturarvsareal 30 meter fra den planlagte rørlægning og anlægget krydser fortidsmindearealet "Grænsedige Danmark-Slesvig del 1". Kommunen er myndighed i forhold til administration af fortidsmindearealerne.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

På baggrund af projektets karakter med nedgravet gasledning vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er sårbart over for eventuelle oversvømmelser.

Kumulative påvirkninger

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til tilstedeværelsen af andre projekter i området, som sammen med indeværende kan medføre væsentlige kumulative påvirkninger.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal og midlertidig karakter og projektområdet er beliggende i stor afstand fra nabolande.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejen, Haderslev og Kolding Kommune, samt Vejdirektoratet og Museum Sønderjylland. Kommentarer er indarbejdet i afgørelsen.

Berørte myndigheders kommentarer:

Vejen Kommune havde følgende bemærkninger: Beredskabsplanen omtaler Suså, og ikke vandløbene her i området. Vejen Kommune vil gerne informeres i tilfælde af blow-outs. Dette skal fremgå af beredskabsplanen.

Beredskabsplanen er blevet opdateret af bygherre og kommunens ønsker er indarbejdet.



Vejdirektoratet havde følgende bemærkninger: Den samlede strækning berører Vejdirektoratets interesser to steder; den fremtidige Hærvejsmotorvej syd for Vamdrup og ved statsvej 321 Kolding – Gabøl, ca. km 20,150 ved grænsen mellem Vejen og Kolding Kommune.

Bemærkninger til krydsningen med fremtidig Hærvejsmotorvej: Umiddelbart vil den planlagte gasledning krydse linjeføringen for fremtidig Hærvejsmotorvej sydvest for Vamdrup. I forhold til ledningens konkrete placering anbefales at udarbejde en ledningsprotokol, således at kravene til placeringen er afklaret.

Anlæg af blivende art inden for vejbyggelinjen kræver en tilladelse fra Vejdirektoratet jf. Vejlovens § 40, stk. 2. Umiddelbart vil det på det konkrete sted gælde depotpladsen, arbejdsarealet og ledningen. I sagsbehandlingen påser Vejdirektoratet, at nye anlæg ikke er i strid med de interesser, der er inden for vejbyggelinjen. Etablering af en adgang til depotpladsen (i Kolding kommune) vil også kræve Vejdirektoratets tilladelse, jf. Vejlovens § 49, stk. 1 og § 54. Også selvom adgangen er midlertidig. I sagsbehandlingen lægger Vejdirektoratet stor vægt på, at statsvejene er trafiksikre, og at fremkommeligheden opretholdes. Der er ikke i det fremsendte projektmateriale angivet noget om adgang.

Endelig skal der også søges Grave- og Rådighedstilladelse, inden arbejdet må gå i gang.

Evida oplyser at de er i dialog med Vejdirektoratet og Evida's entreprenør ansøger om de nødvendige gravetilladelser når selve krydsningen af vejene vil ske.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. oktober 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.



Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 31. oktober 2022.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Timm Sonn-Juul
Miljøvurderingsmedarbejder
+45 20 57 74 34
tijje@mst.dk

Kopi til:

Kolding kommune
Vejen kommune
Haderslev kommune
Vejdirektoratet
Museum Sønderjylland

Bilag:

Bilag 1: VVM ansøgning
Bilag 2: Beredskab til bentonit håndtering opdateret version
Bilag 3: Principskitse for vandløbskrydsning
Bilag 4. Standardtegning for arbejdsareal
Bilag 5. Tilrettet kort for underboring i område med løvfrøer
Bilag 6-14. oversigtskort